

Hinweis bei FAQ(U) Remark for FAQ(U)


Durch den Temperaturschalter erfolgt nur Meldung. Abschaltung auf Netzseite durch Anwender.

Temperature switch only opens the contact. The switching of the circuit from the mains has to be done by user.

1) nur / only
FA.. 31.
FA.. 321 / 322 / 332

2) nur / only
FA.. 323 / 324
FA.. 333 / 334
FA.. 342 / 343 / 344

Zulässige Aufstellung/
permissible installation



Auf waagerechten Flächen/on horizontal surfaces

Liegend nicht zulässig/
never mount lying at the side

Type	Größe/size	mit Temperaturschalter with temperature switch	max. Stahlgitterzahl max. no. of steel-grids	max.Klemmenzahl/ max.no. of terminals up to				FAQ (U) zusätzlich/ additional	Abmessungen/ dimensions			Gewicht weight *
				FK	BK M6	BK M8	BKM10		PK	A	B	
FA(U)	311	FAQ(U) 311	14	16	10	8	7	2	370	395	460	22
FA(U)	312	FAQ(U) 312	24	24	16	14	12	2	570	595	460	31
FA(U)	313	FAQ(U) 313	34	32	23	20	17	2	770	795	460	45
FA(U)	314	FAQ(U) 314	44	40	30	26	22	2	970	995	460	54
FA(U)	321	FAQ(U) 321	28	16	10	8	7	2	370	395	710	37
FA(U)	322	FAQ(U) 322	48	24	16	14	12	2	570	595	710	56
FA(U)	323	FAQ(U) 323	68	32	23	20	17	2	770	795	710	80
FA(U)	324	FAQ(U) 324	88	40	30	26	22	2	970	995	710	93
FA(U)	332	FAQ(U) 332	72	24	16	14	12	2	570	595	960	74
FA(U)	333	FAQ(U) 333	102	32	23	20	17	2	770	795	960	102
FA(U)	334	FAQ(U) 334	132	40	30	26	22	2	970	995	960	126
FA(U)	342	FAQ(U) 342	96	24	16	14	12	2	570	595	1210	92
FA(U)	343	FAQ(U) 343	136	32	23	20	17	2	770	795	1210	123
FA(U)	344	FAQ(U) 344	176	40	30	26	22	2	970	995	1210	156

(U) mit / with UL-Recognition **UL**

* Gewichtsangaben sind Richtwerte für Geräte mit maximaler Stahlgitterzahl/
these weights are approximative values for units with max. no. of steel - grids.

Schutzart IP 20 Innenaufstellung und Bodenbefestigung Degree of protection IP 20 for floor mounting and indoor location				Allgemeintoleranz ISO 2768-m		Maßstab :		Gew.			
						Werkstoff :					
				Datum		Name		Stahlgitter - Festwiderstand Type FA(U) / FAQ(U) 311... - 344... Steel - grid fixed resistor type FA(U) / FAQ(U) 311... - 344...			
				Bearb. 11.03.97		Schn.					
				Gepr							
				Norm							
				FRIZLEN D-71712 MURR				16 M 0087			
Zust		Änderung		Datum		Name		Ers. f.: ERSATZ		Ers. d.:	

ACAD-LT